



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

« 26» апреля 2021

№ 12050

г. Лесосибирск

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Гуничева Наталья Антоновна, при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Лесосибирска» (сокращенное наименование – МБОУ «СОШ № 6»), ОГРН 1022401507094, ИНН 2454011286, зарегистрированного 25.11.2002 межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю, адрес регистрации/юридический адрес: 662546, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Просвещения, 32, на основании распоряжения от 22.03.2021 № 1419, в МБОУ «СОШ № 6» по адресу: 662546, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Просвещения, 32, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 26.03.2021 № 12048).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ «СОШ № 6»:

1. Устранить нарушения:

1.п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи" выразившиеся в том, что мебель во всех учебных кабинетах (парты, столы и стулья) не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой;

2. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что покрытие столов и стульев в кабинетах № 101, № 102, № 103, № 105, № 106, № 204, № 214 имеет дефекты и повреждения;

3. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что интерактивные доски в учебных кабинетах № 205, № 215, № 310, № 306, № 303, № 304 расположены не по центру фронтальной стены классного помещения;

4. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что учебные доски в кабинетах №210 , № 211, № 214, № 215, № 310, № 301, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

5. п.3.4.17. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что все работы в учебном кабинете технологии (мастерская для мальчиков), обучающиеся выполняют без специальной одежды;

6. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что в кабинетах № 105, № 214, № 302, № 304 полы с дефектами (линолеум местами имеет дефекты в виде потертости и порывов);

7. п.3.4.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что гардеробы не обеспечены местом для хранения обуви на каждого обучающегося;

8. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что в учебных кабинетах № 211 или № 210 не обеспечено боковое левостороннее естественное освещение;

9. п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что при использовании бутилированной воды образовательное учреждение не обеспечено запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения;

10.п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что полы в туалетах: для девочек на первом и третьем этажах, для мальчиков на 2-ом этаже, в душевых и туалетах при спортивном зале, имеют дефекты и повреждения в виде частичного отсутствия (выпадения) кафельной плитки;

11. п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 и п.2.5. и п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что стены в туалетах: для девочек на первом и третьем этажах, для мальчиков на 2-ом этаже, в душевых и туалетах при спортивном зале имеют дефекты и повреждения в виде отслоения штукатурки и краски;

12.п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что туалет для девочек на первом этаже здания, туалет для мальчиков на втором этаже, туалеты для мальчиков и девочек на третьем этаже не обеспечены подводкой горячей воды;

13.п. п.3.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что душевые и туалеты при спортивном зале не функционируют (в неисправном состоянии сантехника (унитазы и душевые стойки);

14.п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" выразившиеся в том, что технологическое оборудование – мармит- на пищеблоке в неисправном состоянии;

15. ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся в том, что на пищеблоке образовательного учреждения на всех дверях в количестве 6

штук имеется многослойное отслоение краски, двери не имеют гладкую поверхность, деформированы.

16.п.2.5. и п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" выразившиеся в том, что внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока имеет повреждения в виде отслоения покраски на стенах, частичного выпадения фрагментов кафельной плитки на полах;

17. п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что в помещении (горячий цех совмещен с моечной для мытья столовой и кухонной посуды, отсутствует цеховое деление) с повышенной влажностью воздуха на потолке отмечается отслоение краски, штукатурки;

18.п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и п. 2.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" выразившиеся в том, что зоны (участки) для обработки (мытья) кухонной посуды, столовой и чайной посуды на пищеблоке, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги дополнительно не обеспечены локальными вытяжными системами

19. п.2.5. и п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в том, что на пищеблоке системы холодного и горячего водоснабжения не имеют отделку устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на всех имеющихся трубах, подведенных к моечным ваннам, в туалете для персонала (умывальная раковина и унитаз), в зоне для первичной обработки картофеля, отмечаются видимые непрерывные подтеки воды, трубы частично покрыты ржавчиной, местами используются гибкие резиновые шланги;

20. глава V п.98 таб.5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившиеся в том, что измеренная относительная влажность воздуха в кабинете № 209 (информатики) составляет $28 \pm 3\%$ при нормативе 55-62%;

Срок исполнения настоящего предписания: 01.12.2022.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБОУ «СОШ № 6».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске путем предоставления письменной информации **в срок до 01.12.2022.**

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске Гуничева
Наталья Антоновна



Отметка о вручении (направлении) предписания в адрес ответственного исполнителя: директор МБОУ «СОШ № 6»

И.В. Кривошеин

(Ф.И.О., должность руководителя (законного представителя) юридического лица)

«26» август 2021 г.



(подпись)